

## TARJOUSPYYNTÖ

Savitaipaleen kunta pyytää tarjoustanne kaukolämpölaitoksen polttoaineena käytettävän kotimaisen puutavaran hakettamisesta sekä toimittamisesta Savitaipaleen kaukolämpölaitokselle lämmityskaudelle 2025 - 2026 (1.7.2025 - 30.6.2026). Lisäksi on mahdollisuus yhden vuoden optiolle lämmityskaudelle 2026 - 2027 (1.7.2026 - 30.6.2027).

Tilaaaja: Savitaipaleen kunta, tekninen lautakunta

### Hankinnan kuvaus

Savitaipaleen kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne kaukolämpölaitoksen polttoaineena käytettävän kotimaisen puutavaran hakettamisesta sekä toimittamisesta Savitaipaleen kaukolämpölaitokselle lämmityskaudelle 2025 - 2026 (1.7.2025 - 30.6.2026). Lisäksi on mahdollisuus yhden vuoden optiolle lämmityskaudelle 2026 - 2027 (1.7.2026 - 30.6.2027). Kaukolämpölaitoksen polttoaineena käytettävän hakkeen kokonaisvuosikulutukseksi on arvioitu noin 14.000 - 18.000 i-m<sup>3</sup>. Vastaanottoaseman oviaukon korkeus on 4,6 m. Hakkeen toimituksessa on käytettävä perästä purkavaa kalustoa.

Hinnat ilmoitetaan verottomina ja verollisina, euroa/haketettu ja kaukolämpölaitoksen vastaanottoasemiin toimitettu i-m<sup>3</sup> (€/i-m<sup>3</sup>). Hinnat ilmoitetaan palakoottain: P45S ja P63. Tilaaaja toimittaa ja osoittaa haketettavan puutavaran pääosin enintään 5 km:n etäisyydellä kaukolämpölaitoksesta. Kaukolämpölaitoksen osoite on: Peltoinlahdentie 3d, 54800, Savitaipale. Lisäksi pyydämme ilmoittamaan hinnan hakkeen siirtämisestä siirtoetäisyyden ollessa etäämpänä kuin 5 km:ä laitoksesta. Hinnoittelun tulee olla 5 km:n välein tarjouksenantolomakkeen mukaisesti.

Hake toimitetaan suoraan samalla tontilla olevien kahden lämpölaitoksen vastaanottoasemiin ja hakkeen toimittajan tulee huolehtia siitä, että vastaanottoasemassa on riittävästi haketta myös pitempien juhlapyhien aikaan. Hake on toimitettava pääsääntöisesti työaikana klo 7-15.30. Mikäli haketta tuodaan enemmän kuin sen hetkinen käyttö edellyttää, jolloin osa tavarasta jouduttaisiin varastoimaan pihalle, tulee tästä sopia erikseen tilaajan kanssa. Tällöin kuuluvat myös hakkeen siirtokulut pihasta vastaanottoasemaan hakkeen toimittajalle. Kaukolämpölaitoksen pihalla **ei saa** muutoin varastoida haketta. Vastaanottoasemien silojen tilavuudet ovat: n.300 i-m<sup>3</sup> (3,0 MW päälaitos) ja n. 80 i-m<sup>3</sup> (0,99 MW kesä laitos). Hakkeen kokonaiskulutus n. 50 - 110 i-m<sup>3</sup>/vrk (talvikausi), kesäkaudella arviolta pienimmillään 30 i-m<sup>3</sup>/vrk.

### Hankemenettely

Ilmoitus hankinnasta julkaistaan kunnan internet-sivuilla. Hankinta tehdään avointa hankintamenettelyä käyttäen.

Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista nro 1397/2016. Hankkeessa sovelletaan erityisalojen hankintalakia hankinnan ollessa kunnallisen kaukolämpölaitoksen hankinta.

## Ehdot

Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. Tarjoaja vastaa siitä, että sillä on mm. toiminnan harjoittamiseen liittyvät asiakirjat ja velvoitteet asianmukaisesti hoidettu. Em. velvoitteiden laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste.

## Sopimuskausi

Sopimuskausi on lämmityskausi 2025 - 2026 (1.7.2025 - 30.6.2026). Lisäksi on mahdollisuus yhden vuoden optiolle lämmityskaudeksi 2026 - 2027 (1.7.2026 - 30.6.2027).

## Tarjouspyyntöasiakirjat

Sähköiset tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan maksutta.

Tarjous tulee tehdä annetulla tarjouslomakkeella.

Tarjous tulee tehdä suomen kielellä. Tarjouksen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä vaaditut tiedot ja selvitykset.

Tarjoustusta ei saa sitoa minkään muun tarjouskilpailun ratkaisemiseen.

## Lisätiedot

Haketta toimitetaan samalla tontilla oleville 0,99 MW ja 3,0 MW laitoksille. Kattiloiden hyötysuhteet vaadituilla hakkeen kosteusalueilla ovat molemmilla laitoksilla 90 %.

Laitoskohtaiset vaatimukset hakkeelle ovat seuraavat:

0.99 MW hakelaitos, käyttöaika kesällä (n. kesäkuu - elokuu):

- palakoko P45S (3,15 -- 45 mm).

- hakkurissa on oltava seula

3,0 MW hakelaitos, päälaitos, käytössä n. syyskuu - toukokuu:

- palakoko P63 (3,15 -- 63 mm).

- hakkurissa on oltava seula

Toiminnassa noudatetaan puupolttoaineiden laatuohjeita (VTT-M-07608-13 päivitetty 2020).

## Tarjousten tekeminen

Tarjouksen jättäminen 24.4.2025 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: [kunta@savitaipale.fi](mailto:kunta@savitaipale.fi)

Viestikenttään maininta: "Puun haketus ja toimitus tarjous 2025-26, +optio -27"

Tarjouksen on oltava voimassa 24.6.2025 asti.

Tarjouksen tulee perustua tässä tarjouspyynnössä sekä liitteissä annettaviin tietoihin.

Tarjouksen liitteenä on toimitettava kaikki vaaditut liitteet tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Määräajan jälkeen saapuneita tai ohjeiden vastoin toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä.

## Tarjousten avaus

Tarjoukset avataan tarjousten jättöajan jälkeen erillisessä avaustilaisuudessa. Avaustilaisuus ei ole julkinen. Avauksesta tehdään avauspöytäkirja, joka toimitetaan kaikille tarjoajille.

## Tarjouksen hylkääminen

Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää omia ehtoja. Tilaaja pidättää oikeuden hylätä selvästi alihintaiset ja ylihintaiset, sekä jättää työt kokonaan tilaamatta.

Tarjous voidaan hylätä myös muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi seuraavat:

- tarjoushinta tai sen perusteet ovat epämääräiset
- tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan tekniset, taloudelliset tai muut edellytykset työn suorittamiselle
- tarjouksen tekijä on tarjouskilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän tavan vastaisesti
- tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten maksuvelvoitteidensa suorittamisen

Lisäksi tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevissa säädöksissä.

Myöhässä saapuneita tarjouksia ei käsitellä.

## Tarjousten vertailu

Tilaaja valitsee vertailun ja pisteytyksen perusteella edullisimman tarjouksen €/haketettu ja toimitettu i-m<sup>3</sup> -hintaan sekä km-korvaus hintaan perustuen, edellyttäen että tarjouspyynnössä mainitut toimitusehdot täyttyvät. Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään saapuneista tarjouksista.

## Tarjousten vertailuperuste

Tarjousten vertailu tehdään kokonaistaloudellisuuden perusteella, ottamalla huomioon:

- |   |           |
|---|-----------|
| • haketuksen ja toimituksen perushinta, palakoko P45S (€/i-m <sup>3</sup> ) | max. 20 p |
| • haketuksen ja toimituksen perushinta, palakoko P63 (€/i-m <sup>3</sup> )  | max. 70 p |
| • hakkeen siirtämisen keskihinta  | max. 10 p |

Pisteytys lasketaan kaavalla; edullisin hinta saa täydet pisteet esim. 70 p. Muiden tarjousten hintapisteet lasketaan kaavalla (halvin tarjous / verrattava tarjous) \* maksimi pisteet (70).

Haketuksesta ja toimituksesta kaukolämpölaitokselle tehdään kirjallinen sopimus.

## Muuta

Tarjouspyynnössä esiintyvistä epäselvyyksistä tulee ilmoittaa kirjallisesti tilaajalle 10.4.2025 mennessä.

Epäselvyyksien takia annettavat selvitykset tilaaja toimittaa kirjallisesti kaikille osallisille 11.4.2025. Tämä edellyttää osallistujien ilmoittautumisen toiselle lisätietojen antajista.

## Yhteystiedot

Sähköpostiosoite: kunta@savitaipale.fi

Lisätietoja antaa: kuntatekniikan päällikkö Onni Sirenne p. 040 738 1110  
käytönvalvoja Mika Repka p. 040 621 3168

Savitaipaleen kunta

Tekninen lautakunta

Savitaipaleella 2.4.2025

Liitteet: 1kpl tarjouksenantolomake