739-426-4-97
739-876-5-0
739-406-6-39
739-406-6-80
739-426-4-141
739-426-5-244
739-426-2-270
739-426-5-252
739-426-5-24
739-426-5-86
739-426-5-286
739-426-5-321
739-426-5-20
739-406-8-51
739-406-8-56
739-426-5-10
739-426-5-291
739-426-5-28
739-406-5-64
739-426-3-29
739-404-4-35
739-404-3-61
739-404-3-72
739-404-3-83
Portti L
HV+PE
HK
Alta h2500
k.t
k.u
KP
M
Portti S
HV
KL
Haposuo
Selkäkangas
Hallasmäki
0 50 100 150 200

SYMBOLI SELITE

k.t KIVITUHKA
k.u KUORIKE

PE PELASTUSTIE. Pelastustie tulee merkitä tielikennelaatuksen (182/1982) 215 n mukaisella tekstillisellä lisäkilvellä seuraavasti: Pelastustie Räddningsväg.

Pelastustien mutkissa sisäpuolen kääntösäde min. 5,5 m ja ulkopuolen kääntösäde min.12,5 m. Pelastustien leveys 4 m. Pelastustie mitoitetaan pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaan.

AO ALUEOPASTE. Toiminnanharjoittajan nimi ja 24/7 yhteystieto (puhelin), alueen osoite, rakennelmien nimet, pelastustiet ja 'olet tässä' -paikka. Kartta asemapiirroksen tapaan. Opastetaulun tulee olla valaistava ja riittävän suuri, jotta keskeiset asiat nähdään nousematta autosta. Kirjasimien koko opastetaulussa tulee olla vähintään 100 mm. Opastaulun tulee olla kattelusuunnassa, ei ilmansuuntien mukaan. Opastetaulun suunnitelma esitellään pelastusviranomaiselle ennen sen tuotantoon laittamista. Vaistavarat alueopastetset sijoitetaan myös etäämmälle, lähestymistteille. Opasteiden paikka selvitetään paloviranomaisen käynnin yhteydessä.

HV HENGENVAARA, aitaukseen 30 metrin välein kestotaminoidut varoituskilvet hengenvaarasta: Hengenvaara Livsfara (vrt. sähköturvallisuusohjeistus).

M MUUNTAJA.

KL KYTKINLAITTEISTOALUE.

HK HUOLTO-/LAITETILA.

KP KÄÄNTÖPAIKKA

L/S PORTTI L = ETÄ-/PAIKALLISOHJATTAVA LUKUPORTTI.
PORTTI S = AVAIMELLA LUKITTAVA SARANAPORTTI.

Huoltotie alueen ympäri, ei talvikunnossapitoa.

Vesienhallintarakenne.

Hankealueen raja.

Paneeliryhmä (40 kpl paneeleita) .

Ojat

Virtaussuuntanuoli

HANKEALUE	69,0 ha	
MUUNTAJAT	16 kpl	
PANEELIEN (1134x2465)	LKM	74 116 kpl

K.osa / Kylä | Korttel. / Tila | Tontti / Rhi:n | Viranomaisen arkistoinnimerkintöjä varten

XXX-XXX-XX-X

Rakennustunnus/nimike
UUDISRAKENNUS

Rakennuspaikan tai tilan nimi
Aurinkoenergiapuisto
Selkäkangas
54800 Savitaipale

Piirustuksen nimi
PÄÄPIIRUSTUS

Mittakaava
ASEMAPIIRUSTUS 1:2500

Tilatohtorit Oy
Tilin- ja kuvaustoimisto
Hallituskatu 23
FIN-50100 SAVONLINNA
Tel. +358 (0)40 777 1168
www.tilatohtorit.fi

Piirustuksen laatija: Kai Tolonen, arkkit. Aika:
Proj.arkkit./ins./rakennusalan: Eero Tolonen, ins
Pvm.

Projekti n:o
1075
Suunnittelusta
Pvm. 17.11.2023
Piir. n:o
Revisio

ARK 101