Kirkonkylän verkosto

Vuosi 2023

Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto

NO:n syy	VKO	Näytepvm	TutkOhj	HavPaik	Näytteen nimi	Lämpötila 1 min	Lämpötila	Koliformiset bakt.36°C,alust.	Koliformiset bakt.36°C varm.	Escherichia coli	Enterokokit 36°C,alus	Enterokokit 36°Cvarm.	Mikro-organismit,22°C	Ammonium, NH4	Rauta, Fe	Mangaani,Mn	pH	Sähkönjohtavuus	Sameus	Haju	Maku	Väri	Sulfaatti, SO4-	Kloridi, Cl-	Natrium, Na2+	Fluoridi, F-	Nitraatti, NO3	Nitriitti, NO2	Alumiini, Al	Arseeni, As	Kadmium, Cd	Kromi, Cr	Kupari, Cu	Lyijy, Pb	Elohopea, Hg	Nikkeli, Ni	CODMn	Antimoni, Sb	Boori	Syanidit	PAH (sis. Bentso(a)pyreeni)	Bentso(a)pyreeni	Seleeni, Se	Fenoliset yhdisteet	VOC (sis. 1,2,-diklooorietaani, tetra- ja trikloorieteeni, vinyylikloridi)	Trikloorieteeni	Tetrakloorieteeni ja Trikloorieteeni yht.	Tetrakloorieteeni	Bentseeni	1,2-diklooorietaani	Torjunta-aineet
						°C	°C	pmy / 100ml	pmy / 100ml	pmy / 100ml	pmy / 100ml	pmy / 100ml	pmy / ml	mg/l	µg/l	µg/l	-	µS/cm	FTU	-	-	mg/ l Pt	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	-	µg/l	µg/l	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	-
JVA	3																																																		
		17.1.2023	SAVIVESI	VERKOSTO	Maitolantie 7, Sle Keskuskeittiö		8,0	0	0	0	0	0	1		<15	<6	8,0	117	<0,15	hajuton	ei maku	<5																													
	3	17.1.2023	SAVIVESI	VERKOSTO	Savitaipaleentie 14, kunnan varikko		7,0	0	0	0	0	0	0		<15	<6	7,5	83,8	<0,15	hajuton	ei maku	<5																													
KT	10																																																		
		7.3.2023	SAVIVESI	VERKOSTO	Huoltotie 18		4,0	0	0	0			0				7,5																																		
	10	7.3.2023	SAVIVESI	VERKOSTO	Torikatu 23		6,0	0	0	0			0				7,4																																		
JVA+JAKS	19																																																		
		9.5.2023	SAVIVESI	VERKOSTO	Koulutie 7, Sle Koulukeskus		7,0	0	0	0	0	0	0	<0,006	<15	<6	7,4	81,4	0,15	hajuton	ei maku	<5	5,0	2,6			2,7	<0,007									<1				ei tod.	<0,003			ei tod.	<0,5	<0,5	<0,5	<0,3	<0,5	
	19	9.5.2023	SAVIVESI	VERKOSTO	Koulutie 7, Sle Koulukeskus, 2-5 s juoksutus	24,0																											0,28	0,45		0,79															
JVA	32																																																		
	31	1.8.2023	SAVIVESI	VERKOSTO	Peltoinlahdentie 3 b, Kivikoulu		12,0	0	0	0	0	0	0		<15	<6	7,9	116	<0,15	hajuton	ei maku	<5																													
KT	41																																																		
		10.10.2023	SAVIVESI	VERKOSTO	Paimensaarentie 48		14,0	0	0	0			7				7,8																																		
	41	10.10.2023	SAVIVESI	VERKOSTO	Haikosentie 10 B		12,0	0	0	0			63				7,6																																		
JVA	45																																																		
		7.11.2023	SAVIVESI	VERKOSTO	Peltoinlahdentie 31, Helmi		12,0	0	0	0	0	0	3		<15	<6	7,1	104	<0,15	hajuton	ei maku	<5																													
	45	7.11.2023	SAVIVESI	VERKOSTO	Kievarintie 1, Yritystalo		10,0	0	0	0	0	0	0		55	<6	7,6	120	0,29	hajuton	ei maku	<5																													