Kirkonkylän verkosto Vuosi 2024

Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto

NO:n syy	VKO	Näytepvm	TutkOhj	HavPaik	Näytteen nimi	Lämpötila 1 min	Lämpötila	Koliformiset bakt.36°C,alust.	Koliformiset bakt.36°C varm.	Escherichia coli	Enterokokit 36°C,alus	Enterokokit 36°Cvarm.	Mikro-organismit,22°C	Ammonium, NH4	Rauta, Fe	Mangaani,Mn	pH	Sähkönjohtavuus	Sameus	Haju	Maku	Väri
						°C	°C	pmy / 100ml	pmy / 100ml	pmy / 100ml	pmy / 100ml	pmy / 100ml	pmy / ml	mg/l	µg/l	µg/l	-	µS/cm	FTU	-	-	mg/ l Pt
JVA	**3**																					
		16.1.2024	SAVIVESI	VERKOSTO	Maitolantie 7, Sle Hyvinvointiasema		9,0	0	0	0	0	0	1		<15	<6	7,8	119	<0,15	hajuton	ei makua	<5
	3	16.1.2024	SAVIVESI	VERKOSTO	Savitaipaleentie 14, kunnan varikko		4,0	0	0	0	0	0	0		18	<6	7,5	92,7	<0,15	hajuton	ei makua	<5
KT	**10**																					
		5.3.2024	SAVIVESI	VERKOSTO	Puusepäntie 5,Sähkö Aapro		3,0	0	0	0			0				7,7					
	10	5.3.2024	SAVIVESI	VERKOSTO	Urheilutie 10 as 1		4,0	0	0	0			0				7,5					
JVA	**19**																					
	19	7.5.2024	SAVIVESI	VERKOSTO	Koulutie 7, Sle Koulukeskus		5,0	0	0	0	0	0	0		30	<6	7,4	83,1	<0,15	hajuton	ei makua	<5
JVA+JAKS	**32**																					
		13.8.2024	SAVIVESI	VERKOSTO	Peltoinlahdentie 3 b, Kivikoulu		11,0	0	0	0	0	0	0	0,011	<15	<6	7,9	119	<0,15	hajuton	ei makua	<5
	33	13.8.2024	SAVIVESI	VERKOSTO	Peltoinlahdentie 3 b, Kivikoulu, 2-5 s ju	14,0																
KT	**41**																					
		8.10.2024	SAVIVESI	VERKOSTO	Kangaspolku 3		14,0	0	0	0			0				7,5					
	41	8.10.2024	SAVIVESI	VERKOSTO	Koiraniemenpolku 1		14,0	0	0	0			0				7,9					
JVA	**45**																					
		12.11.2024	SAVIVESI	VERKOSTO	Maitolantie 7,Keskuskeittiö		12,0	0	0	0	0	0	1		5,5	0,66	7,8	118	<0,15	hajuton	ei makua	<5
	46	12.11.2024	SAVIVESI	VERKOSTO	Kievarintie 1, Yritystalo		10,0	0	0	0	0	0	0		57	7,3	7,8	118	0,32	hajuton	ei makua	<5

VKO	Näytteen nimi	Sulfaatti, SO4-	Kloridi, Cl-	Fluoridi, F- (2026)	Nitraatti, NO3	Nitriitti, NO2	Kalsium, Ca2+	Magnesium, Mg2+,	Kokonaiskovuus	Alumiini, Al (2026)	Arseeni, As (2026)	Kadmium, Cd (2026)	Kromi, Cr (2026)	Kupari, Cu	Lyijy, Pb	Elohopea, Hg (2026)	Nikkeli, Ni	CODMn	Antimoni, Sb (2026)	Boori (2026)	Syanidit (2026)	PAH (sis. Bentso(a)pyreeni)	PAH4 sum (2025)	Bentso(a)pyreeni	Seleeni, Se (2026)	VOC (sis. 1,2,-dikloorietaani, tetra- ja trikloorieteeni, vinyylikloridi)	Trikloorieteeni	Tetrakloorieteeni ja Trikloorieteeni yht.	Tetrakloorieteeni	Bentseeni	1,2-dikloorietaani	Torjunta-aineet (2026)	Torjunta-aineet kpl (2026)
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/ l Pt	mmol/ l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	-	µg/l	µg/l	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	-	-
3																																	
	Maitolantie 7, Sle Hyvinvointiasema																																
3	Savitaipaleentie 14, kunnan varikko																																
10																																	
	Puusepäntie 5,Sähkö Aapro																																
10	Urheilutie 10 as 1																																
19																																	
19	Koulutie 7, Sle Koulukeskus																																
32																																	
	Peltoinlahdentie 3 b, Kivikoulu	6,7	5,8		3,4	<0,007												<1								ei tod.	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5		
33	Peltoinlahdentie 3 b, Kivikoulu, 2-5 s ju													0,036	0,11		<0,5																
41																																	
	Kangaspolku 3						8,5	2,3	0,31																								
41	Koiraniemenpolku 1						13	3,4	0,47																								
45																																	
	Maitolantie 7,Keskuskeittiö																																
46	Kievarintie 1, Yritystalo																																